


**Приложение к заявке**

№ п/п	Наименование, марка	ГОСТ, ТУ, Каталожный	Ед. изм-я	Кол-во устанавливаемое	Количество в эксплуатации	Причины выхода из строя/ установки/замены
1.	Предупреждающий плакат. Знак W08. Опасность. Поражение электрическим током.	W08	шт.	500	0	Правила Устройства электроустановок. 7-е издание п.2.5.19-2.5.24. Нарушение пункта 2.5.23 На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки: порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение - на всех опорах. Предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ

Ответственный за заявку: Главный энергетик КОГР



Иванов П. В. Тел. 8-923-575-62-91