

Согласовано:
Начальник управления строительства и
ремонта ООО «УК «НОК ГРУПП»
В.Ю. Попов
«05» 09 2021г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «УК «НОК ГРУПП»
Е.В. Боровиков
«05» 09 2021г.


Техническое задание на выполнение работ по устройству и пуско-наладке
пожарной сигнализации и систем оповещения на объекте «Ремонтный бокс»,
участок ОГРК Удерей, ООО «НОК».

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание
1	Местоположение (участка) строительства	Красноярский край, Мотыгинский район, участок ОГРК Удерей
2	Заказчик	ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
3	Руководитель группы строительного контроля	Староверов Владимир Васильевич Сот.тел.: 8 (923) 015-49-78
4	Выполняемые работы	Устройство пожарной сигнализации и систем оповещения. После монтажа произвести регулировку систем до расчетных параметров. Пуско-наладочные работы.
5	Сведения о наличии материалов	Материалы – подрядчик.
6	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить строительно-монтажные работы	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» ПУЭ 7-е издание «Правила устройства электроустановок»
7	Сроки и порядок выполнения работ	Определить договором (май-июнь 2021г)
8	Требования к подрядчику	Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Предоставление полного пакета исполнительной документации по завершении работ. Оформление актов-допусков на производство работ. Наличие отрицательных тестов на Covid-19.

Приложение:

- Проект шифр 012-2018-ОПС

Руководитель группы строительного контроля
«05» апреля 2021г.



Староверов В.В.