

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления строительства и
ремонта

ООО «УК «НОК ГРУПП»

В.Ю. Попов

15.03.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «УК «НОК ГРУПП»

Е.В. Боровиков



**Техническое задание
на выполнение работ по монтажу пожаро-охранной сигнализации**

1.	Наименование объекта	Гараж- стоянка на территории АТЦ.
2.	Местоположение (участка) строительства.	Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарек.
3.	Заказчик (застройщик и его ведомственная принадлежность)	ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
4.	Выполняемые работы	Монтаж сети пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
5.	Сведения о наличии материалов	Материалы подрядчика.
6.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить монтажные и пуско-наладочные работы.	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты.Электрооборудование.Требования пожарной безопасности».
7.	Сроки и порядок выполнения работ	Определить договором(март- май 2021г.)
8.	Требования к подрядчику	Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Предоставление полного пакета исполнительной документации по завершению работ.

Приложения:

1. Проект (шифр 030-2017-ИОС 5.1

Руководитель группы строительного контроля

 Староверов В.В./

" 15" марта 2021 г.